

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОПЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)
подключения (технологического присоединения) объекта Заявителя
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

от 10.03.2021 г.

№ ВК-49А

Технические условия выданы: Управление архитектуры и градостроительства г. Копейска
Основание для выдачи ТУ: запрос-заявка вх. №345 от 09.03.2021 г.

Место расположения земельного участка: г. Копейск, ул.Артиллерийская, 2 «в»

Кадастровый номер: 74:30:0104012:476

Основание продажи или предоставления в аренду (пользование) земельного участка органом местного самоуправления или основание у Заявителя права собственности (аренды, пользования) на земельный участок:

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий»

Объект Заявителя: Магазин

Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения (технологического присоединения) к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:

- по водоснабжению – $Q_{\max} = 1,0 \text{ м}^3/\text{сут} (0,04 \text{ м}^3/\text{ч})$;
- по водоотведению – $Q_{\max} = 1,0 \text{ м}^3/\text{сут} (0,04 \text{ м}^3/\text{ч})$.

Точки подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоснабжения и водоотведения:

Водоснабжение объекта принять от водопроводной сети d 225 мм, расположенной по ул.Пестеля.

Водоотведение объекта предусмотреть в самотечный канализационный коллектор \varnothing 400 мм, расположенный по ул.Линейная.

Предельная свободная мощность существующих магистральных сетей составляет $1,0 \text{ м}^3/\text{сут} (0,04 \text{ м}^3/\text{ч})$ при условии выполнения:

- мероприятий по строительству (реконструкции) сетей и сооружений для подключения объекта строительства к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с договором подключения (условиями подключения).

Гарантируемый свободный напор в источнике водоснабжения - 20 м вод. ст.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) (при указанной выше максимальной присоединяемой нагрузке объекта Заявителя) составляет (с НДС):

| | |
|------------------------|-------------------|
| к сетям водоснабжения: | 3 749 018,40 руб. |
| к сетям водоотведения: | 3 602 638,80 руб. |

*За информацией о плате за подключение обратиться повторно после 15.04.2021г.

Размер индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя к централизованным системам водоснабжения и водоотведения может быть откорректирован в большую или меньшую сторону после разработки проектно-сметной документации в соответствии с заключением экспертизы ПСД, проведенной в установленном законодательством порядке. Объем платы за подключение определяется по ставкам тарифа, утвержденным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на период внесения платы.