

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОПЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)
подключения (технологического присоединения) объекта Заявителя
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

от 28.01.2021 г.

№ ВК-7А

Технические условия выданы: Управление архитектуры и градостроительства г. Копейска

Основание для выдачи ТУ: запрос-заявка вх. №75 от 26.01.2021 г.

Место расположения земельного участка: г. Копейск, ул.Борьбы

Кадастровый номер: 74:30:0102020:136

Основание продажи или предоставления в аренду (пользование) земельного участка органом местного самоуправления или основание у Заявителя права собственности (аренды, пользования) на земельный участок:

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий»

Объект Заявителя: Многоэтажный жилой дом (200 квартир).

Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения (технологического присоединения) к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:

- по водоснабжению – $Q_{\max} = 210,0 \text{ м}^3/\text{сут};$

- по водоотведению – $Q_{\max} = 210,0 \text{ м}^3/\text{сут}.$

Точки подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоснабжения и водоотведения:

Водоснабжение объекта принять от водопроводной сети Ø500 мм, расположенной севернее объекта, при условии строительства сети (закольцовки) от водопроводного колодца, расположенного в районе ж.д. №38а по ул.Борьбы до водопроводного колодца, расположенного в районе д. №13 по ул.Братьев Гожевых.

Водоотведение объекта предусмотреть в канализационную сеть Ø250 мм по ул.Сутягина.

Предельная свободная мощность существующих магистральных сетей составляет $210,0 \text{ м}^3/\text{сут}$ при условии выполнения:

- мероприятий по строительству (реконструкции) сетей и сооружений для подключения объекта строительства к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с договором подключения (условиями подключения).

Гарантируемый свободный напор в источнике водоснабжения - 22 м вод. ст.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) (при указанной выше максимальной присоединяемой нагрузке объекта Заявителя) составляет (с НДС):

к сетям водоснабжения:	3 361 248,00 руб.
к сетям водоотведения:	3 464 748,00 руб.

Размер индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя к централизованным системам водоснабжения и водоотведения может быть откорректирован в большую или меньшую сторону после разработки проектно-сметной документации в соответствии с заключением экспертизы ПСД, проведенной в установленном законодательством порядке. Объем платы за подключение определяется по ставкам тарифа, утвержденным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на период внесения платы.

09.02.2021 № 2678-14
Управление архитектуры
и градостроительства