

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОПЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)

подключения (технологического присоединения) объекта Заявителя
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

от 20.03.2023 г.

№ ВК-675А

Технические условия выданы: Управление архитектуры и градостроительства г. Копейска
Основание для выдачи ТУ: запрос-заявка вх. № 912 от 20.03.2023 г.
Место расположения земельного участка: г. Копейск, ул. Брюллова, 5а
Кадастровый номер земельного участка: 74:30:0701002:405

Объект Заявителя: Автокомплекс

Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения (технологического присоединения) к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:

- по водоснабжению – $Q_{\max} = 5,0 \text{ м}^3/\text{сут. (0,21 м}^3/\text{ч)}$;
- по водоотведению – $Q_{\max} = 5,0 \text{ м}^3/\text{сут. (0,21 м}^3/\text{ч)}$.

Точки подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоснабжения и водоотведения:

Водоснабжение объекта принять от водопроводной сети п/э Ø63 мм, расположенной по ул. Брюллова.

Гарантируемый свободный напор в источнике водоснабжения - 10 м вод. ст.

Водоотведение – техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения отсутствует в связи с отсутствием возможности обеспечения рабочего гидравлического режима отведения сточных вод.

Ориентировочная стоимость работ для присоединения объекта к сетям водоснабжения составит (с НДС):

Ставка тарифа за присоединяемую нагрузку (утв. Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №108/11 от 16.12.2022 г.) – **2 904,00 руб./м³**

Ставка тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (утв. Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №108/11 от 16.12.2022 г.)

- п/э Ø менее 70 мм (включительно) – **13 896,00 руб./п.м.**

Размер индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя к централизованной системе водоснабжения может быть откорректирован в большую или меньшую сторону после разработки проектно-сметной документации в соответствии с заключением экспертизы ПСД, проведенной в установленном законодательством порядке. Объем платы за подключение определяется по ставкам тарифа, утвержденным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на период внесения платы.

Для подключения (технологического присоединения) объекта к коммунальным сетям водоснабжения в период срока действия ТУ Заявитель должен выполнить действия, указанные в примечаниях (приведены на обороте ТУ).

За договором о подключении (технологическом присоединении) объекта к сетям водоснабжения обратиться отдельной заявкой в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N

2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения составляет 18 месяцев от даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства Заявителя к централизованным системам водоснабжения, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия ТУ - 3 года с даты их выдачи Заявителю.

Заместитель директора по производству МУП «КСВВ»



Л. В. Шевченко