

# ООО



ООО "ЦЕНТР"

Юридический адрес: 454031, г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 6, пом.1  
Р/с 40702810890530002220 в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" БИК 047501779  
Корр. счет: 30101810400000000779  
ИНН 7449107270 КПП 746001001

(8 - 351) 217-18 - 50

center-chel@mail.ru

<http://centr174.ru>

Исх. № *1003* от *08.09.2022*

**Заместителю Главы Копейского  
городского округа  
по жилищно-коммунальным вопросам  
И.В. Фролову**

**Уважаемый Игорь Валерьевич!**

В ответ на ваше письмо №20376-пс от 25.08.2022г. о направленном проекта схемы теплоснабжения Копейского городского округа, после проверки нашими специалистами направляем вам список замечаний к проекту:

Книга 1.

1. Страница 24, таблица 1.1.3 – изменить значения в столбце (Резерв/Дефицит+/-, Гкал/ч) на указанные в приложении;
2. Страница 27, таблица 1.1.4. – в строке «Вид деятельности в сфере теплоснабжения» убрать слово «пара» так как на источниках ООО «Центр» теплоноситель не достигает данного состояния;
3. Страница 40, таблица 1.2.4 – изменить значения в столбце часовой нагрузки на 2038г. на указанные в приложении;
4. Страница 241, таблица 2.3.1 – изменить значения на указанные в приложении;
5. Страница 265, таблица 3.1.1 – прошу дать разъяснения о данных по объемам циркуляции (выделенные в приложении), откуда взята информация;
6. Страница 316, таблица 5.1.8 – изменить значения в столбце (температурный график) на указанные в приложении, а также можно добавить график работы ЦТП в п. Бажово (95-70°C);
7. Страница 319, таблица 5.1.9 – изменить значения на указанные в приложении;
8. Страница 501, таблица 15.1 – изменить значение в строке (Потери при передаче по тепловым сетям на 2022г.) на указанные в приложении;

9. Страница 554, таблица 15.3 – в предприятии ООО «Центр» нет тарифа на тепловую энергию разбитого по полугодью, прошу исправить в нашем случае на годовой и изменить значения.

Книга 2

1. Страница 10, таблица 2.1.1 – изменить значение в столбце (Резерв/Дефицит+/-, Гкал/ч) на указанное в приложении;

Приложение: в электронном виде.

Генеральный директор



А.В. Хаустов

Начальник ОДС  
Д.Ю. Родзин  
735-04-90