



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО»**

**Филиал «Копейские электротепловые сети»**

456623, г. Копейск, ул. Энергетиков, д.1  
тел. (351-39) 7-38-70, факс: (351-39) 7-56-58, E-mail: kopeysk@choke.ru  
ИНН 7447019075, КПП 743045006, ОКПО 03220127, ОГРН 1027402334486

*И.В.Фролов* № 856/5

На № 20376-пс от 25.08.2022г.

**Заместителю Главы  
городского округа  
по жилищно-коммунальным вопросам  
И.В.Фролову**

Уважаемый Игорь Валерьевич!

Направляем Вам замечания по представленной Утверждаемой части схемы тепло-снабжения Копейского городского округа, актуализированной на 2023г.

1. По состоянию на 21.09.2022г., электронная модель на согласование не представлена.
2. Температурный график Районной котельной 130-70 °С.
3. Таблица 2.1.2.- Характеристика тепловых сетей – не в полном объеме отражена информация, предоставленная в опросном листе.
4. Раздел 5, 6, 9 дополнить мероприятиями, указанными в опросном листе.
5. Раздел 8. Таблица 8.1.1. – перспективный годовой расход топлива на расчетный срок – не в полном объеме отражена информация по котельным филиала АО "ЧОКЭ" КЭТС (Котельные 9, 17, 19, 20, 9), уточнить год расчетного периода.
6. Раздел 9:

Таблица 9.1.1. – объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и/или модернизацию источников тепловой энергии.

- Строительство автоматизированной газовой котельной для теплоснабжения потребителей поселка РМЗ установленной мощностью 10 Гкал/ч взамен котельной ремонтно-механического завода
- Строительство котельной №20;
- Реконструкция ЦТП №21 по ул. Голубцова, 27а, мощностью, 9,2 Гкал/час; Исключение ЦТП – 26 по адресу: г. Копейск, пос. Бажова, ул. Голубцова, д.46а из системы теплоснабжения п. Бажова, проведя реконструкцию тепловой сети от ТК 13 до ТК 7 с увеличением диаметра теплотрассы с 2d 159 мм на 2d 219 мм протяженностью 245 п. метров (в 2х трубном измерении). Тепловые вводы на дома с 2d 50 мм на 2d 76 мм протяженностью 88 п. метров (в 2х трубном измерении);

Вышеуказанные мероприятия не являются мероприятиями филиала АО "ЧОКЭ" КЭТС.

Таблицу 9.2.1. - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и/или модернизацию тепловых сетей и Таблицу 9.2. – объемы капитальных вложений мероприятий по строительству и модернизации объектов и сетей теплоснабжения до 2038 года, Дополнить мероприятиями по разработки проектов и строительства тепловых сетей для подключения объектов капитального строительства указанных в таблице 5.1.2.

Таблица 9.2. – объемы капитальных вложений мероприятий по строительству и модернизации объектов и сетей теплоснабжения до 2038 года:

- Строительство автоматизированной газовой котельной для теплоснабжения потребителей поселка РМЗ установленной мощностью 10 Гкал/ч взамен котельной ремонтно-механического завода;

- Строительство котельной №20;
- Реконструкция ЦТП "Подозерная" по ул. Мира, 49а, мощностью, 6,4 Гкал/час;
- Реконструкция ЦТП №4 по ул. Дарвина, 9а, мощностью, 6,4 Гкал/час;
- Реконструкция ЦТП №21 по ул. Голубцова, 27а, мощностью, 9,2 Гкал/час;
- Реконструкция ЦТП №5 по ул. Урицкого, 52, мощностью, 5,8 Гкал/час;
- Исключение ЦТП – 26 по адресу: г. Копейск, пос. Бажова, ул. Голубцова, д.46а из системы теплоснабжения п. Бажова, проведя реконструкцию тепловой сети от ТК 13 до ТК 7 с увеличением диаметра теплотрассы с 2d 159 мм на 2d 219 мм протяженностью 245 п. метров (в 2х трубном измерении). Тепловые вводы на дома с 2d 50 мм на 2d 76 мм протяженностью 88 п. метров (в 2х трубном измерении).

Вышеуказанные мероприятия не являются мероприятиями филиала АО "ЧОКЭ" КЭТС.

#### 7. Раздел 10.

Отсутствуют предложения по присвоению статуса ЕТО в: пос.Советов; пос.Горняк; пос.Потанино; пос.Старокамьшинск.

#### 8. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

В данном разделе отсутствует информация по филиала АО "ЧОКЭ" КЭТС.

#### 9. Скорректировать обосновывающие материалы в соответствии с замечаниями по утверждаемой части.

Директор



В.Н.Смирных